

学校施設の耐震化への取組状況について

建物名	建築年	構造	階数	耐震診断 の有無	Is 値	耐震化 予定時期	対応方針
本館	令和 5 年	RC	3 階建て				新区分のため対象外
第 2 校舎東	昭和 48 年	RC	4 階建て	実施済み	0.70	令和 3 年度完了	耐震補強
第 2 校舎中	昭和 63 年	RC	4 階建て				新区分のため対象外
第 2 校舎西	昭和 58 年	RC	4 階建て				新区分のため対象外
特別教育棟	平成 4 年	RC	4 階建て				新区分のため対象外
第 3 校舎	平成 19 年	RC	3 階建て				新区分のため対象外
100 周年記念校舎	平成 27 年	RC	4 階建て				新区分のため対象外
実習棟	昭和 55 年	RC	2 階建て	実施済み	1.28		耐震性あり
コミュニケーションセンター	平成 15 年	S	3 階建て				新区分のため対象外
体育館	昭和 36 年	S	2 階建て	実施済み	0.25	検討中	耐震改築
武道館	昭和 47 年	S	2 階建て	実施済み	0.09	検討中	耐震改築
八稜館	平成 20 年	W	2 階建て				新区分のため対象外
山北寮	昭和 62 年	RC	3 階建て				新区分のため対象外
美楓館	令和 2 年	RC	3 階建て				新区分のため対象外